



Hässleholms vattenverk

Hässleholms vattenverk producerar vatten till ca 30 000 personer.

Vattnet hämtas från flera borrhunnar runt om kommunen. Utöver Hässleholms stad levereras detta vatten till Stoby-Ballingslöv, Bjärnum-Mala-Vankiva, Finja-Skyrup, Sjöröd-Tormestorp och Vinslöv

Vattnet från Hässleholms vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter	Resultat	Gränsvärde
pH	8,1	>6,5 och <9,5
Hårdhet [°dH]	8,4	
Kalcium [mg/l]	54,0	100
Konduktivitet [mS/m]	40,3	250
Järn [mg/l]	0,01	0,2
Mangan [mg/l]	0,01	0,05
Ammonium [mg/l]	0,00	0,50
Nitrit [mg/l]	0,00	0,50
Nitrat [mg/l]	16,8	50
Fluorid [mg/l]	0,04	1,5
Alkalinitet [mg/l]	148,25	
Klorid [mg/l]	23,38	250
Magnesium [mg/l]	3,90	30

Resultaten ovan är medelvärde av 152 provtagningstillfällen utförda på Hässleholms vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023.

Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 51 provtagningar.